



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел 311-25-50

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-16-18-208**  
**о назначении административного наказания**  
**178024020814119**  
(регистрационный индекс ПД)

« 05 » августа 2014 года  
15 час. 00 мин.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт  
Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2

Я, заместитель главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляев Вячеслав Витальевич, рассмотрел в 15 часов 00 минут 05 августа 2014 года, по адресу: СПб, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, 2-й этаж, кабинет начальника ОНД протоколы № 2-16-18-194, № 2-16-18-195, № 2-16-18-196, составленные 23 июля 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.; протоколы № 2-16-18-197, № 2-16-18-198, составленные 24 июля 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.; протокол № 2-16-18-205 составленный 31 июля 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.; протоколы № 2-16-18-206, № 2-16-18-207, № 2-16-18-208, составленные 01 августа 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.

и материалы административного дела в отношении: юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»
2. Юридический адрес: 197762, Санкт – Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 22
3. Фактический адрес: 197760, Санкт – Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33
4. Адрес(а) совершения правонарушений: г. Кронштадт, ул. Владимирская, д. 49, ул. Посадская, д. 45, ул. Посадская, д. 47, пр. Ленина, д. 1, пр. Ленина, д. 15, ул. Флотская, д. 7, ул. Петровская, д. 12, ул. Петровская, д. 12/4, ул. Восстания, д. 34.
5. ИНН №: 7843307888; ОГРН № 1089847175054, ОКТМО № 40360000, КПП № 784301001
6. Номер регистрационного свидетельства: серия 78 № 006994408 от 24.04.2008 года
7. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
8. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета р/сч: 4070281010121000000808 в ОАО «Банк Санкт-Петербург» Дополнительный офис Кронштадтский



9. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: законный представитель ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, при надлежащем уведомлении о месте и времени рассмотрения дела (отметки о времени и месте рассмотрения дела в протоколах, сопроводительное письма «о направлении протоколов»: исх. № 797-2-16-18 от 23.07.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3047 от 23.07.2014 г.; исх. № 796-2-16-18 от 23.07.2014 г., вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3048 от 23.07.2014 г.; исх. № 795-2-16-18 от 23.07.2014 г., вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3049 от 23.07.2014 г.; исх. № 804-2-16-18 от 25.07.2014 г., вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3036 от 25.07.2014 г.; исх. № 828-2-16-18 от 31.07.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3122 от 31.07.2014 г.; исх. № 841-2-16-18 от 01.08.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3139 от 01.08.2014 г.

10. Дата и место рождения

11. Адрес места жительства

12. Занимаемая должность

13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

14. Документ, удостоверяющий личность законного представителя

15. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.

- 13.02.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-14 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 170000 рублей, постановление вступило в законную силу 09.07.2013 года, постановление исполнено 26.09.2013 года;

- 01.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-51 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 171000 рублей, постановление вступило в законную силу 15.08.2013 года, постановление исполнено 13.12.2013 года;

- 26.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-87 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 19.11.2013 года, постановление исполнено 14.04.2014 года;

- 05.04.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-105 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 12.12.2013 года; постановление исполнено 21.05.2014 года;

- 07.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-162 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 01.11.2013 года, постановление исполнено 26.03.2014 года;

- 28.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-237 назначено

административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 29.11.2013 года; постановление исполнено 25.04.2014 года;

- 28.06.2013 года постановлением заместителя главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляева В.В. № 2-16-19-271 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 30.10.2013 года, постановление исполнено 26.03.2014 года;

- 02.08.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-306 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 176000 рублей, постановление вступило в законную силу 24.01.2014 года; постановление исполнено 23.06.2014 года;

- 06.09.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-329 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 177000 рублей, постановление вступило в законную силу 31.01.2014 года; постановление исполнено 30.06.2014 года;

- 09.10.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-379 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 178000 рублей, постановление вступило в законную силу 12.03.2014 года;

- 08.11.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-400 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 180000 рублей, постановление вступило в законную силу 11.04.2014 года.

- 24.12.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-459 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 180000 рублей, постановление вступило в законную силу 24.02.2014 года.

### **Материалами установлено, что**

21 июля 2014 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-284 от 19 июня 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Владимирская, д.49, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты») а именно Лестница № 1:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6 ч.6 ст.134, табл. 28,




табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

- деревянные конструкций чердака, не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

А также: 21 июля 2014 года в 16 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-286 от 19 июня 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д.45, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290» а именно

**Лестница № 1:**

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

- деревянные конструкций чердака, не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

- ограждения на крыше здания содержатся в неисправном состоянии (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290»).

**А также:**

21 июля 2014 года в 14 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-285 от 19 июня 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 47, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; а именно

- деревянные конструкций чердака, не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

А также: 22 июля 2014 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-287 от 20 июня 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.1, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения

требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

Подъезд № 2:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Подъезд № 3:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**А также:**

22 июля 2014 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-288 от 20 июня 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.15, одним из правообладателей которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а именно:

- деревянные конструкции чердака, не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

**А также:**

29 июля 2014 года в 13 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-277 от 29 мая 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 7, одним из правообладателей которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч. 11 ст. 13; ч.6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 3 на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч. 11 ст. 13; ч.6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);



А также: 31 июня 2014 года в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича от 19 июня 2014 года № 2-16-282 на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 12, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

**Подъезд:**

- 1) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, далее ППР РФ).
- 2) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке (1 этаж) на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11.ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Чердак:**

- 3) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ),

А также: 31 июня 2014 года в 12 часов 10 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича от 19 июня 2014 года № 2-16-283 на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 12/4, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

**Подъезд № 1:**

- 1) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке (1 этаж) на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11.ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Подъезд № 2:**

- 2) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке (1 этаж) на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11.ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Подъезд № 3:**

- 3) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке (1 этаж) на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11.ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

**Подъезд № 4:**

- 4) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке (1 этаж) на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11.ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- 5) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, далее ППР РФ).

**Подвал:**

- 6) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ),

А также: 31 июня 2014 года в 12 часов 20 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича от 19 июня 2014 года № 2-16-281 на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 34, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

**Подъезд:**

- 1) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке (1 этаж) на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11.ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- 2) Допускается установка в лестничной клетке кладовой (под лестничным маршем) (п. 23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34 Кодекса Российской

(указываются статья и законодательный акт,

Федерации об Административных правонарушениях

предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и принимая во внимание: п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ «повторное совершение однородного

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

административного правонарушения»

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Юридическое лицо -**

**Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»**

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

В соответствии с протоколами:

протоколы № 2-16-18-194, № 2-16-18-195, № 2-16-18-196, составленные 23 июля 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

протоколы № 2-16-18-197, № 2-16-18-198, составленные 24 июля 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.;



протокол № 2-16-18-205 составленный 31 июля 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.;

протоколы № 2-16-18-206, № 2-16-18-207, № 2-16-18-208, составленные 01 августа 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.

за нарушение требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде: административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

**Объявить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района»,** что настоящее постановление может быть обжаловано: Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (раб. Реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000) либо в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суворовский пр., д. 50/52, Санкт-Петербург, 191015) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

**Разъяснить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района»,** что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Расчетный счет № 40101810200000010001, открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, КБК 177 116 27000016000140, ИНН-ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001, ОКТМО № 40360000. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с 04721784490)».

Подпись лица, вынесшего постановление

 / Беляев В.В.

Копию постановления получил \_\_\_\_\_

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)



Наименование и адрес органа вынесшего постановление (взыскатель):

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, дом 21, корпус 2.

### О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-16-18-208 от 05 августа 2014 года исполнено \_\_\_\_\_

Постановление направлено для принудительного исполнения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

в \_\_\_\_\_ Исх. № \_\_\_\_\_

