



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2, тел 311-25-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-16-19-400

о назначении административного наказания

178024040013119

(регистрационный индекс ПД)


« 08 » ноября 2013 года
10 час. 00 мин.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт
Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2

Я, главный государственный инспектор Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликин Владимир Александрович, рассмотрел в 10 часов 00 минут 08 ноября 2013 года, по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2, 2-й этаж, протокол № 2-16-19-388, составленный 25 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.; протоколы № 2-16-19-392, № 2-16-19-393, составленные 31 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.; протоколы № 2-16-19-396, № 2-16-19-397, № 2-16-19-398 составленные 31 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Кирсановой Н.А.; протоколы № 2-16-19-399, № 2-16-400, составленные 31 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.

и материалы административного дела в отношении: юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»
2. Юридический адрес: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 22
3. Фактический адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33
4. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица: от 24.04.2008 года
5. ИНН №: 7843307888;
- 5.1 ОГРН № 1089847175054
- 5.2 ОКПО № 74789606
- 5.3 КПП № 784301001
6. Расчетный счет, корреспондентский счет, наименование обслуживающего банка: р/с 4070281010121000000808, к/с 30101810900000000790 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Дополнительный офис Кронштадтский
7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: законный представитель ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, при надлежащем уведомлении о месте и времени рассмотрения дела (отметки о времени и месте рассмотрения дела в протоколах, сопроводительное



письма «о направлении протоколов»: исх. № 1800-2-16-19 от 25.10.2013 г., вх.№ ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» №13/3-4292 от 25.10.2013 г.; исх. № 1840-2-16-19 от 31.10.2013 года, вх.№ ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-4411 от 31.10.2013 г.; исх. № 1849-2-16-19, от 31.10.2013 г.; вх.№ ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-4441 от 01.11.2013 г.; исх. № 1850-2-16-19 от 31.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-4442 от 01.11.2013 г.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

- 25.05.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-86 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление исполнено 16.01.2013 года;

- 01.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-141 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 27.12.2012 года постановление исполнено 26.03.2013 года;

- 08.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-195 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 16.11.2012 года, постановление исполнено 22.02.2013 года ;

- 29.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-207 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 27.12.2012 года, постановление исполнено 26.03.2013 года;

- 31.08.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-257 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 165000 рублей, постановление вступило в законную силу 26.02.2013 года; постановление исполнено 24.05.2013 года;

- 13.02.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-14 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 170000 рублей, постановление вступило в законную силу 10.07.2013 года; постановление исполнено 26.09.2013 года;

- 01.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-51 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 171000 рублей, постановление вступило в законную силу 15.08.2013 года;

- 07.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-162 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 01.11.2013 года;

- 28.06.2013 года постановлением заместителя главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляева В.В. № 2-16-19-271 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 30.10.2013 года.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьями 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

« _____ » _____ 20__ года

_____ (подпись)

Материалами установлено, что

22 октября 2013 года в 16 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-335 от 02 сентября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 28/30, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом допущены нарушения требований, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

- в лестничной клетке № 3 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

29 октября 2013 года в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)



на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-357 от 16 сентября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мартынова, д. 11, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, а именно:

- 1) в подъезде № 1 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- 2) в подъезде № 2 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

29 октября 2013 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-358 от 16 сентября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мартынова, д. 13, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, а именно:

- 1) в подъезде № 2 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

А также:

29 октября 2013 года в 10 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-352 от 16 сентября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 8, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

- в лестничной клетке № 1 для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- в лестничной клетке № 2 для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

А также:

29 октября 2013 года в 16 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-353 от 16 сентября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 12, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

- в лестничной клетке № 1 для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в лестничной клетке № 2 для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в лестничной клетке № 3 для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

А также:

29 октября 2013 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-354 от 16 сентября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 14, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

- в лестничной клетке № 1 для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в лестничной клетке № 2 для отделки стен применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

А также:

29 октября 2013 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-334 от 02 сентября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 1/9, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» а именно:



- отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

2 подъезд:

10 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 98-96), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

9 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 95-92), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

8 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 90-86), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

7 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 82,81), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

6 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 80-76), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

5 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 67,66), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

4 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №65-61), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели

противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарный кран) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

3 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №112-108), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарный кран) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

2 этаж:

- произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 103, 104), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарный кран) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- здание не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации (парадные №№ 3,4) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А, п. А 4. табл. А 1 п. 6.2 СП 5.13130.2009).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частями 1, 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

и принимая во внимание: п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ «повторное совершение однородного
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

административного правонарушения»

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо -

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

В соответствии с протоколами:

протокол № 2-16-19-388, составленный 25 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

протоколы № 2-16-19-392, № 2-16-19-393, составленные 31 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.;

протоколы № 2-16-19-396, № 2-16-19-397, № 2-16-19-398 составленные 31 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Кирсановой Н.А.;

протоколы № 2-16-19-399, № 2-16-400, составленные 31 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.

за нарушение Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»;

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание с учетом

пункта 2 части 3 статьи 4.4 КоАП России в размерах санкции статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (части 4 статьи 20.4 КоАП России) в виде: административного штрафа в размере 180000
(сб. Соединенная Пыльч) рублей
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятии вещей и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ: Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (раб. Реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000) либо в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суворовский пр., д. 50/52, Санкт-Петербург, 191015) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления, постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Расчетный счет № 40101810200000010001, открытый УФК по Санкт-Петербургу в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001, ОКАТО 40280501000, КБК 177.1.16.27000016000140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, № 0472, 1784490)».

Подпись лица, вынесшего постановление



/ Ликин В.А.

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление, для отметки о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление (взыскатель):

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-16-19-400 от 08 ноября 2013 года исполнено _____

Постановление направлено для принудительного исполнения « ____ » _____ 20 ____ года
 в _____ Иск. № _____