



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2, тел 311-25-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-16-19-459

о назначении административного наказания

178024045913111

(регистрационный индекс ПД)

«24» декабря 2013 года
10 часов 00 минут

Санкт-Петербург, г. Кронштадт
Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2

Я, главный государственный инспектор Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликин Владимир Александрович,
рассмотрел в 10 часов 00 минут 24 декабря 2013 года, по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2, 2-й этаж,
протокол № 2-16-19-451, составленный 11 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;
протоколы № 2-16-19-457, № 2-16-19-456 составленные 13 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.
протоколы № 2-16-19-458, № 2-16-19-459, № 2-16-19-460 составленные 16 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;
протоколы № 2-16-19-465, № 2-16-19-466, № 2-16-19-467, № 2-16-19-468 составленные 19 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Кирсановой Н.А.
протокол № 2-16-19-469 составленный 23 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.

и материалы административного дела в отношении: юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»
2. Юридический адрес: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Манушьянского, д. 22
3. Фактический адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33
4. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица: от 24.04.2008 года
5. ИНН №: 7843307888;
- 5.1 ОГРН № 1089847175054
- 5.2 ОКПО № 74789606
- 5.3 КПП № 784301001
6. Расчетный счет, корреспондентский счет, наименование обслуживающего банка: р/с 4070281010121000000808, к/с 30101810900000000790 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Дополнительный офис Кронштадтский



7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: законный представитель ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, при надлежащем уведомлении о месте и времени рассмотрения дела (отметки о времени и месте рассмотрения дела в протоколах, сопроводительное письма «о направлении протоколов»: исх. № 2113-2-16-19 от 13.12.2013 г., вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» №13/3-5069 от 16.12.2013 г.; исх. № 2116-2-16-19 от 16.12.2013 года, вх. № ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-5067 от 16.12.2013 г.; исх. № 2115-2-16-19, от 16.12.2013 г.; вх. № ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-5068 от 16.12.2013 г.; исх. № 2153-2-16-19 от 20.12.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-5158 от 20.12.2013 г., исх. № 2178-2-16-19 от 23.12.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-5194 от 23.12.2013 г., исх. № 2094-2-16-19 от 11.12.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-5008 от 11.12.2013 г.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности

- 25.05.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-86 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление исполнено 16.01.2013 года;

- 01.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-141 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 27.12.2012 года постановление исполнено 26.03.2013 года;

- 08.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-195 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 16.11.2012 года, постановление исполнено 22.02.2013 года ;

- 29.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-207 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 27.12.2012 года, постановление исполнено 26.03.2013 года;

- 31.08.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-257 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 165000 рублей, постановление вступило в законную силу 26.02.2013 года; постановление исполнено 24.05.2013 года;

- 13.02.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-14 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 170000 рублей, постановление вступило в законную силу 10.07.2013 года; постановление исполнено 26.09.2013 года;

- 01.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-51 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 171000 рублей, постановление вступило в законную силу 15.08.2013 года;

- 26.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-87 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 19.11.2013 года;

- 05.04.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-105 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей;

- 07.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-162 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 01.11.2013 года;

- 28.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-237 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей;

- 28.06.2013 года постановлением заместителя главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляева В.В. № 2-16-19-271 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 30.10.2013 года.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьями 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица


1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

« _____ » _____ 20 ____ года

_____ (подпись)



Материалами установлено, что

09 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-434 от 25 ноября 2013 года на объекте защиты – многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 39, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390), а именно:

1 подъезд:

10 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре, в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

9 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре, в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

2 подъезд:

9 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре, в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

8 этаж

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№133, 134), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

4 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 129, 128), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации);

1 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 123, 124), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

6 подъезд:

1 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 238- 239), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических

систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

10 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 236-237), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

9 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 232-235), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

7 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 224-227), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

6 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 220-223), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

5 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 216-219), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

4 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 212-215), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

2 этаж:

Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 204-207), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации) (п. 23 е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

А также:

12 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-421 от 12 ноября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Велесинского, д.8, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения



требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Подъезд № 1

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Подъезд № 2

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

12 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-420 от 12 ноября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Велетинского, д.14, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Подъезд № 1

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Подъезд № 2

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

13 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-409 от 21 октября 2013 года на объекте защиты – многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, СП 4.13130.2013 Свода правил «Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»), а именно:


- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (1 и 2 этаж) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолков на путях эвакуации (1 и 2 этаж) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки полов на путях эвакуации (1 и 2 этаж) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
- перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)
- не обеспечено устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций чердака (е проведена огнезащитная обработка строительных конструкций чердака) (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
- на втором этаже при двустороннем открывании дверей, открывающихся из помещений в коридор, ширина эвакуационного пути по коридору менее 1м. (по факту 0,83 м) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требований пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)
- на втором этаже при одностороннем открывании дверей, открывающихся из помещения (кабинет заместителя начальника) в коридор, ширина эвакуационного пути по коридору менее 1м. (по факту 0,89 м) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требований пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)
- дверь основного эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (п. 34 Правил Противопожарного режима в РФ, п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6, СП 1.13130.2009)
- заполнения проемов в противопожарной преграде, отделяющей помещения кладовых от коридора (1 этаж, слева от главного входа, 3 проема) не противопожарные (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, 2 ст. 37, ч.ч.1,3 ст. 88 табл. 24 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требований пожарной безопасности», п.5.6.4 СП 4.13130.2013 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

А также:

13 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-409 от 21 октября 2013 года на объекте защиты – многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО



ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; а именно:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка №3) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка № 4) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- ограждения на крыше здания содержатся в неисправном состоянии, не проводятся их эксплуатационные испытания (ограждения деформированы, имеют следы коррозии) (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

А также:

17 декабря 2013 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Беляева В.В. № 2-16-428 от 20 ноября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 32/2, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка №2) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка № 4) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

17 декабря 2013 года в 15 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Беляева В.В. № 2-16-429 от 20 ноября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Пролетарская, д. 34, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; а именно:

«Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», а именно:

- помещения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А, п. А 4, табл. А 3 п. 38 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».)

- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»).

А также:

13 декабря 2013 года в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-408 от 21 октября 2013 года на объекте защиты – многоквартирном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 42/23, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

Лестница № 1:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Лестница № 2:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Лестница № 3:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Лестница № 4:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Лестница № 5:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Лестница № 6:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Лестница № 7:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

А также:

17 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-426 от 20 ноября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 44, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка №1) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка № 4) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка №5) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

17 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Беляева В.В. № 2-16-427 от 20 ноября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 36, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-



- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка №1) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка № 2) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации (лестничная клетка № 3) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3, ч. 11. ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- ограждения на крыше здания содержатся в неисправном состоянии, не проводятся их эксплуатационные испытания (ограждения деформированы, имеют следы коррозии) (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

А также:

20 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-418 от 12 ноября 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Сургина, д.15/44, одним из правообладателей которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Общие:

- не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
Подъезд № 1


- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Подъезд № 2

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

- повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.4 КоАП России: юридическое лицо ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» ранее привлекалось к административной ответственности 28.06.2013 года постановлением заместителя главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-



Петербурга по пожарному надзору Беляева В.В. № 2-16-19-271 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 30.10.2013 года.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частями 1,5 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

и принимая во внимание: а также с учетом требований части 2 статьи 4.4. КоАП РФ,
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания в соответствии с п. 2 части 3 статьи 4.4 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо -

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

В соответствии с протоколами:

протокол № 2-16-19-451, составленный 11 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

протоколы № 2-16-19-457, № 2-16-19-458 составленные 13 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.

протоколы № 2-16-19-458, № 2-16-19-459, № 2-16-19-460 составленные 16 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

протоколы № 2-16-19-465, № 2-16-19-466, 2-16-19-467, 2-16-19-468 составленные 19 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Кирсановой Н.А

протокол № 2-16-19-469 составленный 23 декабря 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.

за нарушение Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».), СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, СП 4.13130.2013 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 5 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде: административного штрафа в размере 200000

(дваста тысяч) рублей
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ: Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (раб. Реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000) либо в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суворовский пр., д. 50/52, Санкт-Петербург, 191015) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Расчетный счет № 40101810200000010001, открытый УФК по Санкт-Петербургу в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001, ОКАТО 40280501000, КБК 477116 27000016000140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с 04721784490)».

Подпись лица, вынесшего постановление

/ Ликин В.А. /

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отписка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление (взыскатель):

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-16-19-459 от 24 декабря 2013 года исполнено _____

Постановление направлено для принудительного исполнения « _____ » _____ 20 ____ года
в _____ Иск. № _____