



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел 311-25-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-16-18-243
о назначении административного наказания
178024024314116

(регистрационный индекс ПД)

« 07 » октября 2014 года
16 часов 00 мин.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт
Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2

Я, главный государственный инспектор Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликин Владимир Александрович, рассмотрел в 16 часов 00 минут 07 октября 2014 года, по адресу: СПб, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, 2-й этаж, кабинет начальника ОНД протокол № 2-16-18-233, составленный 25 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.; протокол № 2-16-18-236, составленный 26 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.; протокол № 2-16-18-237, составленный 29 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.; протокол № 2-16-18-238, составленный 29 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.; протокол № 2-16-18-239, составленный 29 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.; протокол № 2-16-18-242, составленный 01 октября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.; протокол № 2-16-18-243, составленный 01 октября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

и материалы административного дела в отношении: юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»
2. Юридический адрес: 197762, Санкт – Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 22
3. Фактический адрес: 197760, Санкт – Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33
4. Адрес(а) совершения правонарушений: г. Кронштадт, ул. Гражданская, д. 21; ул. Посадская, д. 51; ул. Сургина, д. 10; ул. Посадская, д. 38; ул. Посадская, д. 48; ул. Мануильского, д. 9; ул. Ленинградская, д. 6
5. ИНН №: 7843307888; ОГРН № 1089847175054, ОКТМО № 40360000, КПП № 784301001
6. Номер регистрационного свидетельства: серия 78 № 006994408 от 24.04.2008 года
7. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу



8. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета р/сч: 4070281010121000000808 в ОАО «Банк Санкт-Петербург» Дополнительный офис Кронштадтский

9. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: законный представитель ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, при надлежащем уведомлении о месте и времени рассмотрения дела (отметки о времени и месте рассмотрения дела в протоколах, сопроводительное письмо «о направлении протоколов»: исх. № 968-2-16-18 от 26.09.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3926 от 26.09.2014 г.; исх. № 961-2-16-18 от 25.09.2014 г., вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3901 от 25.09.2014 г.; исх. № 971-2-16-18 от 29.09.2014 г., вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-3945 от 29.09.2014 г.; исх. № 979-2-16-18 от 01.10.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-4009 от 02.10.2014 г.

10. Дата и место рождения

11. Адрес места жительства

12. Занимаемая должность

13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

14. Документ, удостоверяющий личность законного представителя

15. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности:

- 01.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-51 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 171000 рублей, постановление вступило в законную силу 15.08.2013 года, постановление исполнено 13.12.2013 года;

- 26.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-87 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 19.11.2013 года, постановление исполнено 14.04.2014 года;

- 05.04.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-105 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 12.12.2013 года; постановление исполнено 21.05.2014 года;

- 07.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-162 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 01.11.2013 года, постановление исполнено 26.03.2014 года;

- 28.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-237 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 29.11.2013 года; постановление исполнено 25.04.2014 года;

- 28.06.2013 года постановлением заместителя главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляева В.В. № 2-16-19-271 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 30.10.2013 года, постановление исполнено 26.03.2014 года;
- 02.08.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-306 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 176000 рублей, постановление вступило в законную силу 24.01.2014 года; постановление исполнено 23.06.2014 года;
- 06.09.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-329 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 177000 рублей, постановление вступило в законную силу 31.01.2014 года; постановление исполнено 30.06.2014 года;
- 09.10.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-379 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 178000 рублей, постановление вступило в законную силу 12.03.2014 года; постановление исполнено 11.08.2014 года;
- 08.11.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-400 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 180000 рублей, постановление вступило в законную силу 11.04.2014 года; постановление исполнено 02.09.2014 года;
- 24.12.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-459 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 180000 рублей, постановление вступило в законную силу 24.02.2014 года; постановление исполнено 08.08.2014 года;
- 25.02.2014 года постановлением заместителя главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляева В.В. № 2-16-18-27 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России в размере 200000 рублей, постановление вступило в законную силу 29.08.2014 года.
- 07.05.2014 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-18-101 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 200000 рублей, постановлением судьи арбитражного суда сумма штрафа снижена до 50000 рублей, постановление вступило в законную силу 19.07.2014 года; постановление исполнено 11.08.2014 года.



Материалами установлено, что

23 сентября 2014 года в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-299 от 03 июля 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гражданская, д.21, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290», а именно:

- наружная пожарная лестница содержится в неисправном состоянии (нижняя левая балка не закреплена к стене здания, нижняя часть лестницы деформирована, не соответствует ГОСТ 5264 (протокол испытания наружной пожарной лестницы № 3) (п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290

А также:

24 сентября 2014 года в 16 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-298 от 03 июля 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д.51, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а именно:

- деревянные конструкции чердака не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)

А также:

26 сентября 2014 года в 10 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Беляева Вячеслава Витальевича № 2-16-323 от 25 июля 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д.48, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а именно:

- не проводятся эксплуатационные испытания ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);

- в здании III степени огнестойкости деревянные конструкции чердака, не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 58 табл. №21 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке №1 на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч.11 ст.13, ч. 4 ст. 145, ч.7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

26 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Беляева Вячеслава Витальевича № 2-16-322 от 25 июля 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д.38, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, а именно:

- ограждения на крыше здания содержатся в неисправном состоянии (деформированы, имеют разрезы). Не проводятся эксплуатационные испытания составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);
- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч.11 ст.13, ч. 4 ст. 145, ч.7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

26 сентября 2014 года в 11 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)


на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Беляева Вячеслава Витальевича № 2-16-321 от 25 июля 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Сургина, д.10, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», а именно:

- не проводятся эксплуатационные испытания ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);
- в здании III степени огнестойкости деревянные конструкции чердака, не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 58 табл. №21 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).

А также:

29 сентября 2014 года в 11 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-343 от 18 августа 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт,



ул. Ленинградская д.6, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, а именно:

- не проводятся эксплуатационные испытания ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);

А также:

29 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-346 от 18 августа 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского д.9, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, а именно:

- своевременно не проводятся эксплуатационные испытания ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34 Кодекса Российской

(указываются статья и законодательный акт,

Федерации об Административных правонарушениях

предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и принимая во внимание: п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ «повторное совершение однородного

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

административного правонарушения»

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо -

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

В соответствии с протоколами:

протокол № 2-16-18-233, составленный 25 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

протокол № 2-16-18-236, составленный 26 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

протокол № 2-16-18-237, составленный 29 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.;

протокол № 2-16-18-238, составленный 29 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.;

протокол № 2-16-18-239, составленный 29 сентября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.;

протокол № 2-16-18-242, составленный 01 октября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

протокол № 2-16-18-243, составленный 01 октября 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

за нарушение требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390);

Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде: административного штрафа в размере

200000 (дваста тысяч) рублей

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что настоящее постановление может быть обжаловано: Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (набережная Реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000) либо в Кронштадтский районный суд города Санкт-Петербурга (ул. Карла Маркса, д. 31, Кронштадт, Санкт-Петербург, 197760) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Расчетный счет № 40101810200000010001, открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, КБК 177 116 27000016000140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001, ОКТМО № 40360000. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с/с 04724784190)».

Подпись лица, вынесшего постановление _____

/Ликин В.А.

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление (взыскатель):

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, дом 21, корпус 2.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-16-18-243 от 07 октября 2014 года исполнено _____

Постановление направлено для принудительного исполнения « ____ » _____ 20 ____ года
в _____ Исх. № _____