

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург,
Кронштадт, ул. Флотская, дом 2А

02 декабря 2014 года

Мировой судья Судебного участка № 109 Санкт-Петербурга Проскурникова С.М., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ в отношении юридического лица:

ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" (ООО "ЖКС Кронштадтского района"), юридический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Мануильского дом 22, фактический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Посадская дом 33, ИНН 7843307888, дата государственной регистрации 24.04.2008 г., привлекавшегося ранее к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении, 21.10.2014 г. в 15 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОНД Кронштадтского района УНД ГУ МЧС России по СПб № 2-16-346/1/1 от 27.09.2013 г. на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-333 от 18.08.2014 г. на объекте защиты: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина дом 5 Б, правообладателем которого является ООО "ЖКС Кронштадтского района", выявлено повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ: невыполнение ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" в установленный срок 08.09.2014 г. пунктов 1, 3, 6, 8, 13, 14 предписания № 2-16-346/1/1 от 27.09.2013 г.:

1 подъезд:

п. 1 - Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской).

2 подъезд:

п. 3 - Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской).

3 подъезд:

п. 6 - Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской).

4 подъезд:

п. 8 - Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской).

Общие:

п. 13 - Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (имеется дефектная ведомость от 30.07.2013 г.);

п. 14 - Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

В судебном заседании государственный инспектор ОНД Кронштадтского района УНД ГУ МЧС России по СПб Жугина Е.В. поддержала доводы, указанные в протоколе об административном правонарушении и настаивала на привлечении юридического лица к административной ответственности.

Представитель лица Давыденко М.А., действующая на основании доверенности от 22.10.2014 г., вину не признала, и пояснила, что на сегодняшний день оставшиеся пункты по предписанию частично выполнены. По ходатайству защитника к материалам дела приобщены документы, подтверждающие обстоятельства, на которые она ссылалась.

Исследовав материалы дела, а также документы, представленные представителем юридического лица, и оценив их в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, прихожу к выводу о том, что вина ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, нашла полное подтверждение в материалах дела, не доверять которым у суда нет оснований.

Суд полагает, что правонарушение, совершенное ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" не представляет существенной опасности охраняемым общественным отношениям, не создало угрозы охраняемым общественным интересам.

С учетом характера совершенного правонарушения и роли юридического лица, принявшего меры к устранению нарушений; с учетом того, что на сегодняшний день оставшиеся пункты по предписанию частично выполнены, суд признает правонарушение малозначительным, и в силу ст. 2.9 КоАП РФ освобождает ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" от административной ответственности и объявляет ему устное замечание.

Руководствуясь ст. 2.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу № 5-1023/2014-109 в отношении юридического лица **ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района"** об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:

