

Дело № 5-1177/2014-110

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Санкт-Петербург

г. Кронштадт, ул. Флотская д.2,

*В.А. Ликин*  
29.12.14  
«17» декабря 2014 года

Исполняющая обязанности Мирowego судьи Судебного участка №110 Санкт-Петербурга согласно ст. 7-1 Закона Российской Федерации О статусе судей в Российской Федерации и приказа Управления Судебного департамента в г Санкт-Петербурге №687-л/с от 7 ноября 2014 года Патрина Н.Н., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ в отношении юридического лица:

**ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района»**, юридический адрес: г. Кронштадт, ул. Мануильского д.22 фактический адрес: г. Кронштадт, ул. Посадская д. 23, ОГРН 1089847175054, ИНН 7843307888, дата регистрации юридического лица в налоговом органе 24.04.2008 (МИФНС №15 по г. СПб), ранее привлекавшегося к административной ответственности,

**УСТАНОВИЛ:**

В отношении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому 28.10.2014 года в 11 часов 00 минут при проведении внеплановое выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОНД Кронштадтского района Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-16-334/1/1 от 29.10.2013 года на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина В.А. № 2- 16-394 от 23.09.2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Станюковича д. 1/9, правообладателем которого является ООО «ЖКС Кронштадтского района», установлено невыполнение юридическим лицом - ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» в установленный срок - 06.10.2014 года пунктов № 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14, 15,17,18,19 предписания № 2-16-334/1/1 от 29.10.2013 года, а именно:

П.1 - Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

П. 2 - Здание не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации (парадные №№3,4).

П.3 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 98-96), в результате которых ограничивается доступ к средствам поэ/сарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 4 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 95-92), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы

дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 5 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроеekтная перегородка в общем коридоре (кв. № 90-86), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 6 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроеekтная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 82,81), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П.8 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроеekтная перегородка в общем коридоре (кв. №№ 67,66), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П.9 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроеekтная перегородка в общем коридоре (кв. №65-61), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 10 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроеekтная перегородка в общем коридоре (кв. №65-61), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 11 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроеekтная перегородка в общем коридоре (кв. №55-51), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 12 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроеekтная перегородка в общем коридоре (кв. №48-50), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 13 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №149-146), в результате которых ограничивается доступ к

средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 14 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №133-134), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 15 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №129-128), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 17 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №117-113), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 18 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №112-108), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

П. 19 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. №103-104), в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (клапан системы дымоудаления и пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

А также повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП России: юридическое лицо ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» ранее привлекалось к административной ответственности 24.03.2014 года постановлением мирового судьи судебного участка №109 Проскурниковой С.М. по протоколу №2-16-18-34 от 28.02.2014 г. (дело №5-249/2014-109) назначено административное наказание в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей за совершение правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 КоАП России, постановление вступило в законную силу 03.04.2014 года.



Из объяснений представителя по доверенности ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» Давыденко М.А. следует, что ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» предпринимаются меры по устранению недостатков, указанных в предписании ОНД Кронштадтского района УНД Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-16-334/1/1 от 29.10.2013 года.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ №5 от 24.03.2005 года (в редакции от 09.02.2012 года) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Суд полагает, что правонарушение, совершенное юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» не представляет существенной опасности охраняемым общественным отношениям.

С учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, суд признает правонарушение малозначительным, и в силу ст. 2.9 КоАП РФ освобождает юридическое лицо ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» от административной ответственности и объявляет ему устное замечание.

Руководствуясь ст. ст. 2.9, 19.5 ч.14 КоАП РФ,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

Признать юридическое лицо ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ, объявить устное замечание и освободить его от административной ответственности в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, производство по делу № 5-1177/2014-110 прекратить.

Постановление может быть обжаловано в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

И.о. Мирowego судьи:

