

Резолютивная часть постановления объявлена 06 мая 2015 года
Постановление изготовлено в полном объеме 07 мая 2015 года.

Дело № 5-547/2015-110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург

07 мая 2015 года

г. Кронштадт, ул. Флотская д.2,

Мировой судья Судебного участка №110 Санкт-Петербурга
Ковизина Л.А., рассмотрев материалы об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ в отношении
юридического лица:

ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридический
адрес: г. Кронштадт, ул. Мануильского д.22 фактический адрес: г.
Кронштадт, ул. Посадская д. 23, ОГРН 1089847175054, ИНН 7843307888,
дата регистрации юридического лица в налоговом органе 24.04.2008 года
(МИФНС №15 по г. СПб), ранее привлекавшегося к административной
ответственности,

УСТАНОВИЛ:

В отношении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» был
составлен протокол об административном правонарушении, согласно
которому, 09.04.2015 года в 11 часов 00 минут при проведении внеплановой
выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОНД
Кронштадтского района УНД Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу № 2-16-124/1/1 от 15.04.2014 года на основании распоряжения
начальника ОНД Кронштадтского района УН ДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербург Ликина В.А. № 2-16-59 от 20.02.2015 года на объекте
защиты многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-
Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 43, правообладателем
которого является ООО «ЖКС Кронштадтского района», установлено
невыполнение юридическим лицом - ООО «Жилкомсервис Кронштадтского
района» в установленный срок - 16.03.2015 года пунктов № 1,2,3,4,5,6,7,9,10
предписания № 2- 16-124/1/1 от 15.04.2014 года, а именно:

П.1 - Произведено изменение объемно-планировочных решений
(установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 1, кв. № 3,
кв. № 4, кв. № 5), в результате которых уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной защиты. П.2 - Произведено
изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная
перегородка в общем коридоре (кв. № 6, кв. № 8, кв. № 9), в результате
которых уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты.

П.3 - Произведено изменение объемно-планировочных решений
(установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 15), в
результате которых уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты.

П.4 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 19, кв. № 24), в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П.5 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 23, кв. № 24), в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П.6 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 28, кв. № 29, кв. № 30, кв. №31, кв. № 32), в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П.7- Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 1, кв. № 3, кв. № 33, кв. № 35), в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П.9 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 1, кв. № 3, кв. № 4, кв. № 5), в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П. 10 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 1, кв. № 3, кв. № 4, кв. № 5), в результате которых уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

А также повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП России: юридическое лицо ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» ранее привлекалось к административной ответственности 14.07.2014 года постановлением мирового судьи судебного участка №109 Проскурниковой С.М. (дело №5-599/2014-109) назначено административное наказание в виде штрафа в размер 70000 (семьдесят тысяч) рублей за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, постановление вступило в законную силу 24.07.2014 года.

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

В судебном заседании, представитель по доверенности ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» Давыденко М.А. вину в совершении административного правонарушения признала частично, просила учесть следующие обстоятельства, что предписание № 2-16-124/1/1 от 15.04.2014 года было вынесено при предыдущем генеральном директоре, с 25 августа 2014 года ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» возглавляет другой генеральный директор Платонов Н.А., который предпринимает все меры для устранения нарушений. Давыденко М.А. также пояснила, что ООО «Жилкомсервис

