

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург

25 февраля 2015 года

г. Кронштадт, ул. Флотская д.2,

Исполняющая обязанности Мирowego судьи Судебного участка №110 Санкт-Петербурга согласно ст. 7-1 Закона Российской Федерации О статусе судей в Российской Федерации и приказа Управления Судебного департамента в г Санкт-Петербурге №687-л/с от 7 ноября 2014 года Патрина Н.Н., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ в отношении юридического лица:

ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридический адрес: г. Кронштадт, ул. Мануильского д.22 фактический адрес: г. Кронштадт, ул. Посадская д. 23, ОГРН 1089847175054, ИНН 7843307888, дата регистрации юридического лица в налоговом органе 24.04.2008 года (МИФНС №15 по г. СПб), ранее привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

В отношении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому, 22.12.2014 года в 11 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОНД Кронштадтского района УНД Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-16-434/1/1 от 09.12.2013 года на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина В. А. № 2- 16-457 от 25.11.2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 39, правообладателем которого является ООО «ЖКС Кронштадтского района», установлено невыполнение юридическим лицом - ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» в установленный срок - 01.12.2014 года пунктов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 предписания № 2-16-434/1/1 от 09.12.2013 года, а именно:

п.1) Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре, в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

п.2) Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре, в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (пожарные извещатели, установки системы пожарной сигнализации).

п.3) Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре, в результате которых ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается

