

Дело № 5-576/2015-110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург

07 мая 2015 года

г. Кронштадт, ул. Флотская д.2,

Мировой судья Судебного участка №110 Санкт-Петербурга
Ковизина Л.А., рассмотрев материалы об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ в отношении
юридического лица:

ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридический
адрес: г. Кронштадт, ул. Мануильского д.22 фактический адрес: г.
Кронштадт, ул. Посадская д. 23, ОГРН 1089847175054, ИНН 7843307888,
дата регистрации юридического лица в налоговом органе 24.04.2008 года
(МИФНС №15 по г. СПб), ранее привлекавшегося к административной
ответственности,

УСТАНОВИЛ:

В отношении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» был
составлен протокол об административном правонарушении, согласно
которому, 15.04.2015 года в 10 часов 00 минут при проведении внеплановой
выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОНД
Кронштадтского района УНДПР Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу № 2-16-97/1/1 от 24.03.2014 года на основании
распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Ликина В.А. № 2-16-60 от 20.02.2015 года на объекте защиты -
многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г.
Кронштадт, ул. Станюковича д.8, правообладателем которого является ООО
«ЖКС Кронштадтского района», установлено невыполнение юридическим
лицом - ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» в установленный
срок-23.03.2015 года пунктов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 предписания № 2-16-97/1 / 1 от 24.03.2014 года, а именно:

П.1 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 1-го этажа
имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без
ключа.

П.2 - Произведено изменение объемно-планировочных решений
(установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 6), в
результате которых имеются условия безопасности эвакуации людей,
ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной
безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной защиты.

П.3 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 3-го этажа
имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без
ключа.

П.4 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 4-го этажа имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П.5 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 23), в результате которых ухудшаются условия безопасности эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П. 6 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 6-го этажа имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П.7 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 8-го этажа имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 8 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 10-го этажа имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 9 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 11-го этажа имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 10 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 4-го этажа имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 11 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 6-го этажа, имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 12 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 2-го этажа, имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.

П. 13 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 267)), в результате которых ухудшаются условия безопасности эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П. 14 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 273)), в результате которых ухудшаются условия безопасности эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

П. 15 - Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 278)), в результате которых ухудшаются условия безопасности эвакуации людей,

