

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург
Кронштадт, ул. Флотская дом 2А

23 мая 2016 года

Мировой судья Судебного участка № 109 Санкт-Петербурга Проскурникова С.М., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, в отношении юридического лица:

ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" (ООО "ЖКС Кронштадтского района"), юридический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Мануильского дом 22, фактический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Посадская дом 33, ИНН 7843307888, дата государственной регистрации 24.04.2008 г., привлекавшегося ранее к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении, 29.04.2016 года в 12 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОДН Кронштадтского района УНД Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-16-87/1/1 от 27.04.2015 г. на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-62 от 02.03.2016 г. на объекте защиты – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Кронштадт, ул. Восстания дом 5, правообладателем которого является ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района", выявлено повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ: невыполнение в установленный срок 03.04.2016 г. предписания № 2-16-87/1/1 от 27.04.2015 г., а именно:

1 подъезд (ближний к дому 3 по ул. Восстания):

п. 3 – не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134 табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

п. 5 – несущие элементы маршей (косоуры) лестничных клеток с первого до второго этажей здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

2 подъезд (дальний от дома 3 по ул. Восстания):

п. 6 – несущие элементы маршей (косоуры) лестничных клеток с первого до второго этажей здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской);

п. 7 – на третьем этаже отсутствуют двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора в лестничную клетку (п. 23 Правил противопожарного режима в РФ);

п. 8 – на четвертом этаже двери лестничной клетки из поэтажного коридора не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах (п. 33 Правил противопожарного режима в РФ).

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

При рассмотрении дела в судебном заседании представитель юридического лица Давыденко М.А., действующая на основании доверенности, вину признала и пояснила, что в настоящее время предписание № 2-16-87/1/1 от 27.04.2015 г. исполнено, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ от 16.05.2016 г. и 23.05.2016 г.

По ходатайству представителя ООО "ЖКС Кронштадтского района" к материалам дела приобщены документы, подтверждающие данные обстоятельства.

Представитель ОНД Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в судебное заседание не явился, извещен.

Исследовав материалы дела, и оценив их в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к выводу о том, что вина юридического лица ООО "ЖКС Кронштадтского района" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, подтверждается материалами дела, не доверяя которым у суда нет оснований, из которых следует, что нарушения, указанные в п. 3, 5, 6, 7, 8 предписания, были устранены с незначительным нарушением срока.

Суд полагает, что правонарушение, совершенное ООО "ЖКС Кронштадтского района" не представляет существенной опасности охраняемым общественным отношениям, не создало угрозы охраняемым общественным интересам.

При назначении административного наказания суд в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного правонарушения, данные о юридическом лице, все обстоятельства дела, влияющие на его ответственность. Отягчающих ответственность обстоятельств суд не усматривает. В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учитывает, что действиями юридического лица не нанесен какой бы то ни было вред отдельным гражданам или обществу.

С учетом характера совершенного правонарушения и роли юридического лица, принявшего меры к устранению нарушений; с учетом того, что в настоящее время выявленное нарушение устранено, суд признает правонарушение малозначительным, и в силу ст. 2.9 КоАП РФ освобождает ООО "ЖКС Кронштадтского района" от административной ответственности и объявляет ему устное замечание.

Руководствуясь ст. 2.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу № 5-267/2016-109 в отношении юридического лица **ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района"** об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:

