

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург
Кронштадт, ул. Флотская дом 2А

28 июня 2016 года

Мировой судья Судебного участка № 109 Санкт-Петербурга Проскурникова С.М., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, в отношении юридического лица:

ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" (ООО "ЖКС Кронштадтского района"), юридический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Мануильского дом 22, фактический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Посадская дом 33, ИНН 7843307888, дата государственной регистрации 24.04.2008 г., привлекавшегося ранее к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении, 27.05.2016 г. в 12 часов 30 минут при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОНДПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-16-85/1/1 от 13.05.2015 г. на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-94 от 26.04.2016 г. на объекте защиты – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Кронштадт, ул. Лебедева, дом 3, правообладателем которого является ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" выявлено повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ: не выполнение в установленный срок законного предписания № 2-16-85/1/1 от 13.05.2015 г., а именно:

п. 2 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (бумажные обои на стенах в общем коридоре) для отделки стен на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

п. 3 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (линолеум в общем коридоре, холе) для отделки стен в лестничной клетке на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

п. 4 - ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра (проход между коридором и холлом), фактически ширина 0,8 м (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.4 свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 1.13130.2009);

п. 5 – помещения ЖЭС № 3 не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 38 Таблицы А 3 свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации" СП 5.13130.2009);

п. 6 – помещения ЖЭС № 3 не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 16 табл. 2 свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" СП 3.13130.2009).

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

При рассмотрении дела в судебном заседании представитель ОНД и ПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу - государственный инспектор ОНД и ПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Константинова Е.В. поддержала доводы, указанные в протоколе об административном правонарушении и настаивала на привлечении юридического лица к административной ответственности.

Представитель юридического лица Давыденко М.А., действующая на основании доверенности, вину признала и пояснила, что устранить нарушения не было финансовой возможности, т.к. выполняется адресная программа по устранению нарушений в лестничных площадках, до конца года они планируют устранить указанные нарушения.

По ходатайству представителя ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" к материалам дела приобщены документы, подтверждающие данные обстоятельства.

Исследовав материалы дела, и оценив их в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к выводу о том, что вина юридического лица ООО "ЖКС Кронштадтского района" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, подтверждается материалами дела, не доверяя которым у суда нет оснований.

Суд полагает, что правонарушение, совершенное ООО "ЖКС Кронштадтского района" не представляет существенной опасности охраняемым общественным отношениям, не создало угрозы охраняемым общественным интересам.

При назначении административного наказания суд в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного правонарушения, данные о юридическом лице, все обстоятельства дела, влияющие на его ответственность. Отягчающих ответственность обстоятельств суд не усматривает. В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учитывает, что действиями юридического лица не нанесен какой бы то ни было вред отдельным гражданам или обществу.

С учетом характера совершенного правонарушения и роли юридического лица, принявшего меры к устранению нарушений; с учетом того, что выявленные нарушения будут устранены до конца 2016 года, суд признает правонарушение малозначительным, и в силу ст. 2.9 КоАП РФ освобождает ООО "ЖКС Кронштадтского района" от административной ответственности и объявляет ему устное замечание.


Руководствуясь ст. 2.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу № 5-318/2016-109 в отношении юридического лица **ООО " Жилкомсервис Кронштадтского района"** об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург
Кронштадт, ул. Флотская дом 2А

28 июня 2016 года

Мировой судья Судебного участка № 109 Санкт-Петербурга Проскурникова С.М., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, в отношении юридического лица:

ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" (ООО "ЖКС Кронштадтского района"), юридический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Мануильского дом 22, фактический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Посадская дом 33, ИНН 7843307888, дата государственной регистрации 24.04.2008 г., привлекавшегося ранее к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении, 29.04.2016 года в 12 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОДН Кронштадтского района УНД Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-16-55/1/1 от 27.03.2015 г. на основании распоряжения заместителя начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-69 от 16.03.2016 г. на объектах защиты – многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Владимирская дом 27, Никольский пер. дом 1/58, пр. Ленина дом 35, ул. Посадская дом 9/36, ул. Советская дом 25, ул. Восстания дом 72, ул. Восстания дом 74, ул. Карла Маркса дом 4/11, ул. Советская дом 19, ул. Советская дом 11, ул. Широкая дом 5, ул. Флотская дом 1, пл. Рошалья дом 10, Якорная площадь корпус Б, ул. К. Либкнехта дом 30, ул. К. Либкнехта дом 29, ул. Комсомола дом 1/16, правообладателем которых является ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района", выявлено повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ: невыполнение в установленный срок 01.04.2016 г. предписания № 2-16-55/1/1 от 27.03.2015 г., а именно:

Кронштадт, ул. Владимирская дом 27

п. 2 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

Кронштадт, Никольский переулок дом 1/58

п. 3 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 2 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

п. 4 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 3 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

Кронштадт, пр. Ленина дом 35

п. 8 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 2 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям");
- Кронштадт, ул. Флотская дом 1*
- п. 42 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации (масляная краска) в лестничной клетке № 2 (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- Кронштадт, пл. Рошалья дом 10*
- п. 44 - наружная пожарная лестница находится в неисправном состоянии (имеется дефектная ведомость от 30.07.2013 г.) (п. 24 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации);
- п. 46 - выход из лестничной клетки № 1 на чердак предусмотрен не через противопожарный люк 2-го типа (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 88, таб. 24 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.7 СП 4.13130.2013);
- п. 47 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 1 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 48 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 2 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- Кронштадт, Якорная пл. корпус Б*
- п. 53 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 1 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 54 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 2 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 55 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 3 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 56 - не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен на путях эвакуации в лестничной клетке № 3 (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 57 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 4 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 58 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 5 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 60 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 6 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- п. 61 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 7 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- Кронштадт, ул. К. Либкнехта дом 29*
- п. 64 - не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего акта (п. 24 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации);
- п. 66 - несущие элементы маршей (косоуры) лестничной клетки № 1 здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1

ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 58, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

Кронштадт, ул. К. Либкнехта дом 30

п. 68 - не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составление соответствующего протокола (п. 24 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации);

Кронштадт, ул. Комсомола дом 1/16

п. 72 - наружная пожарная лестница находится в неисправном состоянии (имеется дефектная ведомость от 30.07.2013 г.) (п. 24 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации).

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

При рассмотрении дела в судебном заседании представитель ОНД и ПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу - государственный инспектор ОНД и ПР Кронштадтского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Константинова Е.В. поддержала доводы, указанные в протоколе об административном правонарушении и настаивала на привлечении юридического лица к административной ответственности.

Представитель юридического лица Давыденко М.А., действующая на основании доверенности, вину признала и пояснила, что в прошлом году была большая плановая проверка, по результатам которой было выдано предписание, половина нарушений устранены, другая половина устраняется по мере возможности, т.к. ООО "ЖКС Кронштадтского района" испытывает финансовые трудности в связи с тем, что резко упала платежеспособность граждан.

Исследовав материалы дела, и оценив их в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к выводу о том, что вина юридического лица ООО "ЖКС Кронштадтского района" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, подтверждается материалами дела, не доверяя которым у суда нет оснований.

Суд полагает, что правонарушение, совершенное ООО "ЖКС Кронштадтского района" не представляет существенной опасности охраняемым общественным отношениям, не создало угрозы охраняемым общественным интересам.

При назначении административного наказания суд в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного правонарушения, данные о юридическом лице, все обстоятельства дела, влияющие на его ответственность. Отягчающих ответственность обстоятельств суд не усматривает. В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учитывает, что действиями юридического лица не нанесен какой бы то ни было вред отдельным гражданам или обществу.

С учетом характера совершенного правонарушения и роли юридического лица, принявшего меры к устранению нарушений; с учетом того, что в настоящее время половина выявленных нарушений устранена, суд признает правонарушение малозначительным, и в силу ст. 2.9 КоАП РФ освобождает ООО "ЖКС Кронштадтского района" от административной ответственности и объявляет ему устное замечание.

Руководствуясь ст. 2.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу № 5-316/2016-109 в отношении юридического лица **ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района"** об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:

